



Места със специфични рискове:

- 1 Работа по покривната конструкция и при направа на изолациите и нареждане на покритието - да се проведат инструктажи по ТБТ, да се оформят оградящи парапети, работещите да са снабдени с подходящи обувки, облекла и да са с предпазни колани.
- 2 Зоната около фасадите на строящия се обект при изпълнение на фасадни и покривни работи. Зоната заема цялата ширина на стр. площадка. Да се проведат инструктажи по ТБТ, да се оформят оградящи парапети.
- 3 Опасната зона на автобетонпомпата, на автокрана, на багера и др. строителни машини.

Опасност от падане от височина и от падащи предмети:

- Около покрива - 1
- Около контура на сградата и машините - 2 3

ВАЖНО:

В настоящия проект не е възможно да се посочат местата на специфични рискове по изпълнение на всички СМР - преди извършване на СМР техн. ръководител съставя информационни листове за оценка на риска и вземане на предпазни мерки. Той носи отговорност за определянето и обозначаването на опасните зони на стр. площадка според работните позиции на стр. машини. Опасните зони да се сигнализират със знаци или оградения, които да са видими през цялото денонощие.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

По време на целия строителен процес да се спазват инструкциите за безопасна работа при СМР и работещите да са с предпазни облекла /каска, колани, очила при заваряване, ботуши при бетониране и др./.

Всички работни места на височина над 1,5 м и стълбища да се обезопасят срещу падане с предпазни парапети и стабилни оградения. Всички отвори в плочата да се затварят с достатъчно устойчиви капаци или да се обезопасят с оградения.

Над входовете да се поставят предпазни козирки.

Места, на които работят повече от двама строители:

- 5 Работа по довършителни работи.
- 2 Работа по покрива.
- 4 Складове за строителни материали.

Извършване на товаро-разтоварни работи. Работа със строителни машини и съоръжения. По време на целия стр. процес до протокол 15 на стр. площадка постоянно работят повече от двама работника.

Съгласен съм с проекта:

<div>"АЛТИС" ЕООД</div> <div>гр.Пловдив ул."Трапезица"20 тел. 0888 946 100</div>				
Чертеж: Схеმა на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове и на които се предвижда да работят двама или повече строители чл. 10, т. 5, т. 9 и т. 10 от Наредба N2 за мин. изисквания на ЗБУТ				Част: ПБЗ
Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Димитър Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. Васил Левски, общ. Опан, област Старозагорска				Фаза: ТП Схеმა No 4
Проектант:	арх. П. Владимирова		Дата Септември 2011	Мащаб 1:300