

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА – КОТА:+9,30м.

Тип:

Номер на ред	Пожарен елемент	НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИ	бр./м.		АДРЕСИРЕМ ПОМПЕВЕС
1.		Оптично-димен пожароизвестител		166 р.	6130
2.		Оптично-димен пожароизвестител, монтиран над окачен таван с изнесен светлинен индикатор			
3.		Топлинен пожароизвестител			6110L
4.		Топлинен пожароизвестител, монтиран над окачен таван с изнесен светлинен индикатор			
5.		Ръчен пожароизвестител		86 р.	6150
6.		Изнесен светлинен индикатор			
7.		Пожарен звънец за вътрешен монтаж		66 р.	
8.		Пожарна сирена с блиц лампа за външен и вътр. монтаж	65 р.	26 р.	R131S
9.	ПИЦ	Пожаро известителна централа			FS 6000
10	АспИЦ	Аспирационна Пожароизвестителна централа			
11.	АМ	Адресируем модул			6201
12.	ПИИ	Трижилен ел. кабел за ПИИ-ELAN GR3 2х1,0мм.2		198,36 м	
13.					
14.	РМ	Разширителен модул			SP 25
15.	АД	Автоматичен дайлър			BDH 100
16.	ЛД	Линейно оптично-димен пожароизвестител			
17.	КУ	Крайно устройство			
17.		Изолатор		26 р.	6202
17.	Rок	Съпротивление-край на линията			
17.					

ЛЕГЕНДА:

ЗОНА/ЛИНИЯ

I 022-2

ПОМЕЩЕНИЕ

БРОЙ НА МОДУЛИТЕ В ЕДНА ЗОНА/ЛИНИЯ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ
М : 50

проектант:

Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Д. Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. В. Левски, общ. Опан, област Старозагорска

Чертеж: Разпределение първи етаж и сутерен -пожаро известителни инсталации

Съгласу-вали:	Арх.	Владимирова
	ВиК	инж. Б. Борисов

Съгласен съм с проекта:	изпълнител:	възложител:
фаза: ТП	М 1:50 част: ПИИ	Септември 2011